

4. 農薬項目(102項目水質管理目標設定項目農薬類の詳細)

(平成24年度)

採 査 項 目	水 場	用 途	目 標 値 (mg/L)	浄 水 場			壺 井 浄 水 場		
				石 川 浄 水 場			壺 井 浄 水 場		
				平均検出値	検出指標値	回数	平均検出値	検出指標値	回数
1	チ ウ ラ ム	殺菌剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
2	シ マ ジ ン	除草剤	0.003	0.00003未満	0.00	1	0.00003未満	0.00	1
3	チ オ ベ ン カ ル プ	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
4	1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ベ ン	土壌薫蒸	0.002	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
5	イ ソ キ サ チ オ ン	殺虫剤	0.008	0.00008未満	0.00	1	0.00008未満	0.00	1
6	ダ イ ア ジ ノ ン	殺虫剤	0.005	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (M E P)	殺虫剤	0.003	0.00003未満	0.00	1	0.00003未満	0.00	1
8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (I P T)	殺菌剤・殺虫剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
9	ク ロ ロ タ ロ ニ ル (T P N)	殺菌剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
10	ブ ロ ビ ザ ミ ド	除草剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
11	ジ ク ロ ル ボ ス (D D V P)	殺虫剤	0.008	0.00008未満	0.00	1	0.00008未満	0.00	1
12	フ ェ ノ ブ カ ル プ (B P M C)	殺虫剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
13	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (C N P)	除草剤	0.0001	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
14	C N P - ア ミ ノ 体	-	-	0.0001未満	-	1	0.0001未満	-	1
15	イ プ ロ ベ ン ホ ス (I B P)	殺菌剤	0.008	0.00008未満	0.00	1	0.00008未満	0.00	1
16	E P N	殺虫剤	0.004	0.00004未満	0.00	1	0.00004未満	0.00	1
17	ベ ン タ ゾ ン	除草剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
18	カ ル ボ フ ラ ン (カ ル ボ ス ル フ ェ ン 代 謝 物)	殺虫剤	0.005	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
19	2,4-ジククロフェノキシ酢酸 (2,4-D)	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
20	ト リ ク ロ ビ ル	除草剤	0.006	0.00006未満	0.00	1	0.00006未満	0.00	1
21	ア セ フ ェ ー ト	殺虫剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
22	イ ソ フ ェ ン ホ ス	殺虫剤	0.001	0.00003未満	0.00	1	0.00003未満	0.00	1
23	ク ロ ル ビ リ ホ ス	殺虫剤	0.003	0.00003未満	0.00	1	0.00003未満	0.00	1
24	ト リ ク ロ ル ホ ン (D E P)	殺虫剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
25	ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	殺虫剤	0.002	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
26	イ プ ロ ジ オ ン	殺菌剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
27	エ ト リ ジ ア ゾ ー ル	殺菌剤	0.004	0.00004未満	0.00	1	0.00004未満	0.00	1
28	オ キ シ ン 銅	殺菌剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
29	キ ャ プ タ ン	殺菌剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
30	ク ロ ロ ネ プ	殺菌剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
31	ト リ ク ロ ホ ス メ チ ル	殺菌剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
32	フ ル ト ラ ニ ル	殺菌剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
33	ベ ン シ ク ロ ン	殺菌剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
34	メ タ ラ キ シ ル	殺菌剤	0.06	0.0006未満	0.00	1	0.0006未満	0.00	1
35	メ ブ ロ ニ ル	殺菌剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
36	ア シ ユ ラ ム	除草剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
37	ジ チ オ ビ ル	除草剤	0.009	0.00009未満	0.00	1	0.00009未満	0.00	1
38	テルブカルブ (M B P M C)	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
39	ナ プ ロ バ ミ ド	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
40	ビ リ ブ チ カ ル プ	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
41	ブ タ ミ ホ ス	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
42	ベ ン ス リ ド (S A P)	除草剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
43	ベンフルラリン (ベスロジン)	除草剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
44	ペ ン デ ィ メ タ リ ン	除草剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
45	メ コ プ ロ ッ プ (M C P P)	除草剤	0.005	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
46	メ チ ル ダ イ ム ロ ン	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
47	ア ラ ク ロ ー ル	除草剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
48	カルバリル (N A C)	殺虫剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
49	エディフェンホス (E D D P)	殺菌剤	0.006	0.00006未満	0.00	1	0.00006未満	0.00	1
50	ビ ロ キ ロ ン	殺菌剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
51	フ サ ラ イ ド	殺菌剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
52	メ フ ェ ナ セ ッ ト	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
53	ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	除草剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
54	イソプロカルブ (M I P C)	殺虫剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
55	チ オ フ ェ ー ト メ チ ル	殺菌剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1

採 査 項 目	水 場	用 途	目 標 値 (mg/l)	浄 水 場					
				石 川 浄 水 場			壺 井 浄 水 場		
				平均検出値	検出指標値	回数	平均検出値	検出指標値	回数
56	テニルクロール	除草剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
57	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004	0.00004未満	0.00	1	0.00004未満	0.00	1
58	カルプロバミド	殺菌剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
59	プロモブチド	除草剤	0.1	0.001未満	0.00	1	0.001未満	0.00	1
60	モリネート	除草剤	0.005	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
61	プロシミドン	殺菌剤	0.09	0.0009未満	0.00	1	0.0009未満	0.00	1
62	アニロホス	除草剤	0.003	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
63	アトラジン	除草剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
64	ダラボン	除草剤	0.08	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
65	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
66	ジメトエート	殺虫剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
67	ジクワット	除草剤	0.005	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
68	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
69	エンドスルファン(ヘンソエヒソ)	殺虫剤	0.01	0.0001未満	0.00	1	0.0001未満	0.00	1
70	エトフェンブロックス	殺虫剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
71	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0.001	0.00001未満	0.00	1	0.00001未満	0.00	1
72	グリホサート (アミノメチルスルホン酸含む)	除草剤	2	0.02未満	0.00	1	0.02未満	0.00	1
73	マラソン (マラチオン)	殺虫剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
74	メソミル	殺虫剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
75	ベノミル (メチル-2-ヘンソイミダゾールカルバメートを含む)	殺菌剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
76	ペンフラカルブ	殺虫剤	0.04	0.0004未満	0.00	1	0.0004未満	0.00	1
77	シメトリン	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
78	ジメピベレート	除草剤	0.003	0.00003未満	0.00	1	0.00003未満	0.00	1
79	フェントエート (PAP)	殺虫剤	0.004	0.00004未満	0.00	1	0.00004未満	0.00	1
80	ブプロフェジン	殺虫剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
81	エチルチオメトン	殺虫剤	0.004	0.00004未満	0.00	1	0.00004未満	0.00	1
82	プロペナゾール	殺菌剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
83	エスプロカルブ	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
84	ダイムロン	除草剤	0.8	0.008未満	0.00	1	0.008未満	0.00	1
85	ピフェノックス	除草剤	0.2	0.002未満	0.00	1	0.002未満	0.00	1
86	ペンスルフロメチル	除草剤	0.4	0.004未満	0.00	1	0.004未満	0.00	1
87	トリシクラゾール	殺菌剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
88	ピペロホス	除草剤	0.0009	0.00005未満	0.00	1	0.00005未満	0.00	1
89	ジメタメトリン	除草剤	0.02	0.0002未満	0.00	1	0.0002未満	0.00	1
90	アゾキシストロビン	殺菌剤	0.5	0.005未満	0.00	1	0.005未満	0.00	1
91	イミノクタジン酢酸塩	殺菌剤	0.006	0.00006未満	0.00	1	0.00006未満	0.00	1
92	ホセチル	殺菌剤	2	0.02未満	0.00	1	0.02未満	0.00	1
93	ポリカーバメート	殺菌剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
94	ハロスルフロエチル	除草剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
95	フラザスルフロ	除草剤	0.03	0.0003未満	0.00	1	0.0003未満	0.00	1
96	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	0.0008未満	0.00	1	0.0008未満	0.00	1
97	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	0.0005未満	0.00	1	0.0005未満	0.00	1
98	シデュロン	除草剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
99	ピリプロキシフェン	殺虫剤	0.3	0.003未満	0.00	1	0.003未満	0.00	1
100	トリフルラリン	除草剤	0.06	0.0006未満	0.00	1	0.0006未満	0.00	1
101	カフェンストール	除草剤	0.008	0.00008未満	0.00	1	0.00008未満	0.00	1
102	フィプロニル	殺虫剤	0.0005	0.000005未満	0.00	1	0.000005未満	0.00	1
農 薬 類 (検出指標値(検出値/目標値)の総和)		—	1	—	0.00	—	—	0.00	—
備 考									