

平成 30 年 7 月 分
月 例 水 質 検 査 (基 準 項 目) 成 績 書

採 水 年 月 日	平 成 30 年 7 月 10 日						
日 最 高 気 温	33.9	℃	天 候	前 日	晴 の ち 曇	当 日	晴
検 査 項 目	採水場所 水質基準値	高区上部配水池系	高区下部配水池系	壺井系	低区配水池系		
		羽曳が丘9丁目 123番地 給水	植生野1121番地 給水	壺井154番地 給水	東地区末端 碓井4丁目 383番地 給水	西地区末端 島泉8丁目 69番地 給水	
1 一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
11 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.1	10.3	10.8	10.9	10.8	
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
判 定	-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
検 査 機 関	大阪広域水道企業団水質管理センター						
検 査 成 績 書 年 月 日	平成 30 年 8 月 10 日						
採 水 機 関	羽 曳 野 市 水 道 局						
備 考	結果の「-」は、未測定						