

平成 30 年 8 月 分
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.55	31	7.45	31	7.70	4	7.67	5		
48	味	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	5		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	5		
50	色度	5度以下	0.5	31	0.5未満	31	0.5未満	4	0.5	5		
51	濁度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	4	0.1未満	5		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.87	31	0.91	31	0.63	31	0.63	31		
-	水温	-	25.1	31	25.7	31	28.8	4	29.5	5		
-	電気伝導率	-	26.3	31	25.7	31	17.3	4	17.2	5		
採水場所(給水)			高区上部配水池系		高区下部配水池系		壺井系		低区配水池系			
			羽曳が丘9丁目123番地		埴生野1121番地		壺井154番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.57	1	7.58	1	7.49	1	7.68	1	7.56	1
48	味	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
49	臭気	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.56	31	0.34	31	0.34	31	0.38	31	0.48	31
-	水温	-	30.4	1	30.5	1	31.1	1	30.6	1	30.0	1
-	電気伝導率	-	25.9	1	25.2	1	24.6	1	19.9	1	21.1	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考			平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)									