

令和元年 10 月 分
日常水質検査成績書

採水場所		石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場				
		浄水		浄水		受水		受水				
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.34	31	7.34	31	7.22	4	7.19	5		
48	味	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	5		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	5		
50	色度	5度以下	0.6	31	0.5	31	0.5未満	4	0.5未満	5		
51	濁度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	4	0.1未満	5		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.86	31	0.84	31	0.87	31	0.91	31		
-	水温	-	20.9	31	21.1	31	21.6	4	22.6	5		
-	電気伝導率	-	23.2	31	23.9	31	14.3	4	14.8	5		
採水場所(給水)		壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系				
		駒ヶ谷763番地		西浦4丁目336番地		殖生野1121番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地		
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	1	7.4	1	7.5	1	7.3	1	7.3	1
48	味	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
49	臭気	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.41	31	0.51	31	0.38	31	0.62	31	0.67	31
-	水温	-	26.0	1	27.2	1	27.5	1	26.9	1	26.5	1
-	電気伝導率	-	27.1	1	26.6	1	26.7	1	22.0	1	21.6	1
検査機関		羽曳野市水道局										
採水機関		羽曳野市水道局										
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										