

令和元年6月分
日常水質検査成績書

採水場所		石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場				
		浄水		浄水		受水		受水				
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	30	7.37	30	7.61	4	7.61	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	240	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	240	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.7	30	0.5未満	30	0.5未満	4	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	30	0.1未満	30	0.1未満	4	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.83	30	0.82	30	0.68	30	0.70	30		
-	水温	-	21.3	30	20.4	30	23.4	4	23.2	4		
-	電気伝導率	-	27.5	30	26.7	30	17.1	4	16.7	4		
採水場所(給水)		壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系				
		駒ヶ谷763番地		西浦4丁目336番地		埴生野1121番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地		
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	1	7.7	1	7.7	1	7.7	1	7.7	1
48	味	異常でないこと	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30
49	臭気	異常でないこと	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.35	30	0.43	30	0.33	30	0.36	30	0.47	30
-	水温	-	23.7	1	23.6	1	23.0	1	23.0	1	23.8	1
-	電気伝導率	-	26.6	1	25.4	1	26.2	1	19.8	1	19.5	1
検査機関		羽曳野市水道局										
採水機関		羽曳野市水道局										
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										