

令和 3 年 9 月 分
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	30	7.38	30	7.33	4	7.29	5		
48	味	異常でないこと	異常なし	120	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	5		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	120	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	5		
50	色度	5度以下	0.6	30	0.5未満	30	0.5未満	4	0.5未満	5		
51	濁度	2度以下	0.1未満	30	0.1未満	30	0.1未満	4	0.1未満	5		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.86	30	0.86	30	0.86	30	0.81	30		
-	水温	-	23.0	30	23.7	30	25.4	4	26.1	5		
-	電気伝導率	-	24.6	30	24.0	30	16.6	4	15.2	5		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷		西浦4丁目		西浦6丁目		広瀬		島泉	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	1	7.5	1	7.5	1	7.4	1	7.4	1
48	味	異常でないこと	異常なし	4	異常なし	30	異常なし	5	異常なし	4	異常なし	4
49	臭気	異常でないこと	異常なし	4	異常なし	30	異常なし	5	異常なし	4	異常なし	4
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.42	30	0.44	30	0.49	30	0.65	30	0.68	30
-	水温	-	26.8	1	27.3	1	25.3	1	25.6	1	26.1	1
-	電気伝導率	-	24.0	1	24.4	1	24.5	1	18.5	1	19.0	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										