

毎日水質検査成績表（令和3年度）

浄水場（浄水）

測定場所	測定項目(単位)		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均 最高 最低	測定回数	
石川 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトスピリ ジウム等対策 指針)	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	365	
		最高		0.01未満	0.04	0.05	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.02		0.05
		最低		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満
	色度 (度)	平均	5度以下	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	365	
		最高		1.1	1.1	1.0	1.4	1.2	0.9	0.8	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.6	1.4		
		最低		0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.50	7.50	7.52	7.49	7.49	7.50	7.50	7.47	7.45	7.48	7.51	7.50	7.49	365	
		最高		7.58	7.56	7.58	7.58	7.60	7.59	7.57	7.53	7.57	7.53	7.57	7.57	7.57		7.60
		最低		7.45	7.45	7.46	7.43	7.44	7.47	7.43	7.41	7.41	7.42	7.47	7.45	7.41		
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓 において 0.1mg/L 以上	0.57	0.68	0.76	0.89	0.88	0.86	0.76	0.65	0.56	0.56	0.56	0.56	0.69	365	
		最高		0.68	0.73	0.79	0.93	0.93	0.89	0.78	0.68	0.58	0.58	0.58	0.58	0.93		
		最低		0.55	0.64	0.74	0.85	0.85	0.85	0.74	0.64	0.54	0.55	0.55	0.55	0.54		
壺井 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトスピリ ジウム等対策 指針)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	364		
		最高		0.01未満	0.02	0.04	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02		0.04	
		最低		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満
	色度 (度)	平均	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	364	
		最高		0.8	0.7	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9		
		最低		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.34	7.33	7.37	7.31	7.32	7.38	7.40	7.37	7.35	7.36	7.36	7.32	7.35	364	
		最高		7.41	7.44	7.57	7.43	7.43	7.45	7.46	7.42	7.47	7.40	7.41	7.39	7.57		
		最低		7.26	7.27	7.22	7.16	7.21	7.31	7.33	7.32	7.30	7.31	7.33	7.24	7.16		
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓 において 0.1mg/L 以上	0.56	0.66	0.76	0.86	0.86	0.86	0.75	0.66	0.56	0.56	0.55	0.57	0.68	364	
		最高		0.62	0.69	0.78	0.88	0.90	0.88	0.78	0.68	0.58	0.57	0.57	0.69	0.90		
		最低		0.54	0.64	0.74	0.82	0.83	0.84	0.73	0.65	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53		
備考																		