

令和 3 年 11 月 分
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.47	30	7.37	30	7.28	5	7.35	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	120	異常なし	120	異常なし	5	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	120	異常なし	120	異常なし	5	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.5未満	30	0.5未満	30	0.5未満	5	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	30	0.1未満	30	0.1未満	5	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.65	30	0.66	30	0.67	30	0.73	30		
-	水温	-	17.1	30	17.8	30	16.9	5	16.8	4		
-	電気伝導率	-	27.1	30	25.7	30	18.5	5	18.5	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷		西浦4丁目		西浦6丁目		広瀬		島泉	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.4	1	7.5	1	7.6	1	7.3	1	7.5	1
48	味	異常でないこと	異常なし	5	異常なし	30	異常なし	4	異常なし	5	異常なし	5
49	臭気	異常でないこと	異常なし	5	異常なし	30	異常なし	4	異常なし	5	異常なし	5
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	30	0.39	30	0.41	30	0.60	30	0.57	30
-	水温	-	20.7	1	19.3	1	19.2	1	19.1	1	19.5	1
-	電気伝導率	-	25.6	1	26.8	1	26.8	1	18.7	1	25.5	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機			羽曳野市水道局									
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										