

平成 30 年 7 月 分
日常水質検査成績書

採水場所		石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場				
		浄水		浄水		受水		受水				
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.55	31	7.41	31	7.67	5	7.67	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	5	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	5	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.6	31	0.5未満	31	0.5未満	5	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	5	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.88	31	0.82	31	0.71	31	0.70	31		
-	水温	-	23.6	31	24.0	31	27.3	5	27.5	4		
-	電気伝導率	-	23.3	31	22.7	31	15.9	5	15.6	4		
採水場所(給水)			高区上部配水池系		高区下部配水池系		壺井系		低区配水池系			
			羽曳が丘9丁目123番地		埴生野1121番地		壺井154番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.52	1	7.54	1	7.47	1	7.66	1	7.55	1
48	味	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
49	臭気	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.53	31	0.32	31	0.31	31	0.42	31	0.50	31
-	水温	-	25.6	1	24.7	1	25.6	1	25.4	1	25.0	1
-	電気伝導率	-	21.3	1	21.0	1	21.8	1	16.0	1	16.6	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										