

毎日水質検査成績表(令和元年度)
 末端給水栓(色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する項目)

系統	検査場所	検査項目(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均 年度最高 年度最低	測定回数	
壺井系	7 駒ヶ谷地	色(異常の有無)	異常なし	366													
		濁り(異常の有無)	異常なし	366													
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.35	0.41	0.35	0.33	0.38	0.38	0.41	0.37	0.35	0.36	0.38	0.35	0.37	366
			最高	0.38	0.47	0.41	0.40	0.45	0.48	0.49	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.49	366
	最低	0.33	0.31	0.30	0.28	0.33	0.28	0.33	0.30	0.32	0.34	0.34	0.32	0.28	366		
高区上部系	3 西浦6丁目	色(異常の有無)	異常なし	366													
		濁り(異常の有無)	異常なし	366													
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.40	0.42	0.43	0.47	0.49	0.52	0.51	0.46	0.41	0.40	0.40	0.38	0.44	366
			最高	0.43	0.47	0.49	0.54	0.57	0.58	0.61	0.50	0.49	0.43	0.44	0.41	0.61	366
	最低	0.36	0.35	0.36	0.40	0.42	0.42	0.44	0.42	0.38	0.37	0.38	0.33	0.33	366		
高区下部系	1 植生野地	色(異常の有無)	異常なし	366													
		濁り(異常の有無)	異常なし	366													
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.39	0.38	0.35	0.32	0.32	0.33	0.31	0.34	366
			最高	0.36	0.36	0.39	0.40	0.41	0.46	0.47	0.39	0.39	0.36	0.36	0.33	0.47	366
	最低	0.28	0.28	0.26	0.28	0.27	0.30	0.26	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.26	366		
低区系(東地区)	3 雑井3丁目	色(異常の有無)	異常なし	366													
		濁り(異常の有無)	異常なし	366													
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.44	0.40	0.36	0.43	0.56	0.59	0.62	0.64	0.61	0.53	0.54	0.54	0.52	366
			最高	0.48	0.47	0.41	0.51	0.61	0.63	0.67	0.66	0.69	0.60	0.56	0.63	0.69	366
	最低	0.40	0.31	0.30	0.34	0.50	0.53	0.55	0.60	0.53	0.49	0.50	0.47	0.30	366		
低区系(西地区)	6 島泉8丁目	色(異常の有無)	異常なし	366													
		濁り(異常の有無)	異常なし	366													
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.48	0.46	0.47	0.55	0.60	0.64	0.67	0.70	0.66	0.59	0.59	0.57	0.58	366
			最高	0.51	0.52	0.53	0.64	0.64	0.68	0.70	0.72	0.69	0.64	0.61	0.65	0.72	366
	最低	0.44	0.40	0.40	0.47	0.53	0.61	0.62	0.67	0.61	0.53	0.54	0.46	0.40	366		
備考		「色及び濁りに関する検査」は、「外観の異常を確認し異常の有無」として測定。 「消毒の残留効果に関する検査」を「残留塩素」として測定。 「消毒の残留効果に関する検査」は、給水栓において遊離残留塩素0.1mg/L以上であること。															