

令和元年 11 月 分  
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.31	30	7.38	30	7.22	4	7.18	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	240	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	240	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.5	30	0.5未満	30	0.5未満	4	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	30	0.1未満	30	0.1未満	4	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.70	30	0.70	30	0.94	30	0.94	30		
-	水温	-	16.7	30	16.8	30	17.0	4	17.2	4		
-	電気伝導率	-	23.9	30	24.4	30	16.6	4	16.5	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷763番地		西浦4丁目336番地		埴生野1121番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.5	1	7.4	1	7.4	1	7.3	1	7.3	1
48	味	異常でないこと	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30
49	臭気	異常でないこと	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.37	30	0.46	30	0.35	30	0.64	30	0.70	30
-	水温	-	18.9	1	19.7	1	19.6	1	19.8	1	19.9	1
-	電気伝導率	-	23.4	1	23.4	1	23.4	1	19.4	1	19.3	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考			平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)									