

平成 31 年 2 月 分  
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.49	28	7.41	28	7.51	4	7.52	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	223	異常なし	112	異常なし	4	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	223	異常なし	112	異常なし	4	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.5未満	28	0.5未満	28	0.5未満	4	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	28	0.1未満	28	0.1未満	4	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.61	28	0.60	28	0.60	28	0.59	28		
-	水温	-	11.0	28	10.8	28	9.1	4	9.5	4		
-	電気伝導率	-	27.2	28	26.1	28	18.8	4	18.5	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			壺井154番地		西浦4丁目336番地		埴生野1121番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	1	7.47	1	7.52	1	7.54	1	7.52	1
48	味	異常でないこと	異常なし	28	異常なし	28	異常なし	28	異常なし	28	異常なし	28
49	臭気	異常でないこと	異常なし	28	異常なし	28	異常なし	28	異常なし	28	異常なし	28
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	28	0.43	28	0.37	28	0.45	28	0.47	28
-	水温	-	10.0	1	11.6	1	10.5	1	11.1	1	11.3	1
-	電気伝導率	-	27.0	1	27.5	1	26.8	1	23.0	1	22.4	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考			平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(°C)，電気伝導率(mS/m)									