

平成 31 年 4 月 分  
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.49	30	7.39	30	7.60	5	7.60	5		
48	味	異常でないこと	異常なし	240	異常なし	120	異常なし	5	異常なし	5		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	240	異常なし	120	異常なし	5	異常なし	5		
50	色度	5度以下	0.5未満	30	0.5未満	30	0.5未満	5	0.5未満	5		
51	濁度	2度以下	0.1未満	30	0.1未満	30	0.1未満	5	0.1未満	5		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.61	30	0.61	30	0.62	30	0.63	30		
-	水温	-	15.0	30	14.2	30	15.3	5	16.2	5		
-	電気伝導率	-	28.5	30	27.5	30	18.6	5	18.4	5		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷763番地		西浦4丁目336番地		埴生野1121番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.54	1	7.49	1	7.48	1	7.56	1	7.52	1
48	味	異常でないこと	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30
49	臭気	異常でないこと	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30	異常なし	30
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.35	30	0.40	30	0.32	30	0.44	30	0.48	30
-	水温	-	15.1	1	16.1	1	15.9	1	15.7	1	15.4	1
-	電気伝導率	-	27.3	1	28.2	1	28.1	1	22.5	1	22.7	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考			平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)									