

令和元年 8 月 分
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.37	31	7.36	31	7.25	4	7.30	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.7	31	0.5	31	0.3	4	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	4	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.91	31	0.90	31	0.84	31	0.88	31		
-	水温	-	24.6	31	25.0	31	28.8	4	29.5	4		
-	電気伝導率	-	23.7	31	24.5	31	15.1	4	15.2	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷763番地		西浦4丁目336番地		埴生野1121番地		碓井4丁目383番地		島泉8丁目69番地	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	1	7.5	1	7.5	1	7.4	1	7.4	1
48	味	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
49	臭気	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	31	0.49	31	0.35	31	0.56	31	0.60	31
-	水温	-	27.8	1	29.0	1	28.8	1	29.6	1	28.6	1
-	電気伝導率	-	23.4	1	24.0	1	23.6	1	18.5	1	18.9	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考			平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)									