

令和 2 年 5 月 分
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.53	31	7.33	31	7.31	4	7.21	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	4		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	248	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	4		
50	色 度	5度以下	0.5	31	0.5未満	31	0.5未満	4	0.5未満	4		
51	濁 度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	4	0.1未満	4		
-	残 留 塩 素	0.1mg/L以上	0.71	31	0.70	31	0.88	31	0.84	31		
-	水 温	-	18.9	31	18.0	31	20.1	4	21.0	4		
-	電 気 伝 導 率	-	26.0	31	25.3	31	16.9	4	17.6	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷		西浦		埴生野		碓井		島泉	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	1	7.6	1	7.6	1	7.4	1	7.4	1
48	味	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
50	色 度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁 度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残 留 塩 素	0.1mg/L以上	0.34	31	0.36	31	0.30	31	0.53	31	0.64	31
-	水 温	-	20.1	1	21.0	1	20.3	1	20.0	1	19.5	1
-	電 気 伝 導 率	-	25.0	1	25.8	1	26.6	1	20.6	1	21.5	1
検査機関			羽 曳 野 市 水 道 局									
採水機関			羽 曳 野 市 水 道 局									
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										