

令和3年3月分
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.52	31	7.35	31	7.22	5	7.14	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	124	異常なし	124	異常なし	5	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	124	異常なし	124	異常なし	5	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.5	31	0.5未満	31	0.5未満	5	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	5	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.61	31	0.61	31	0.66	31	0.66	31		
-	水温	-	13.0	31	12.9	31	12.5	5	12.3	4		
-	電気伝導率	-	26.2	31	25.0	31	16.1	5	16.2	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷		西浦		埴生野		碓井		島泉	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	1	7.6	1	7.6	1	7.4	1	7.4	1
48	味	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
49	臭気	異常でないこと	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31	異常なし	31
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	31	0.39	31	0.30	31	0.47	31	0.50	31
-	水温	-	11.2	1	13.2	1	12.2	1	12.3	1	11.9	1
-	電気伝導率	-	26.1	1	27.3	1	27.5	1	21.8	1	21.6	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考			平均値は日平均値，回数は測定回数									
			単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)									