

令和3年6月分
日常水質検査成績書

採水場所		石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場				
		浄水		浄水		受水		受水				
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.52	30	7.37	30	7.17	4	7.21	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	120	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	120	異常なし	120	異常なし	4	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.7	30	0.5未満	30	0.5未満	4	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	30	0.1未満	30	0.1未満	4	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.76	30	0.76	30	0.78	30	0.77	30		
-	水温	-	21.3	30	21.4	30	23.5	4	23.8	4		
-	電気伝導率	-	24.9	30	24.4	30	16.1	4	16.6	4		
採水場所(給水)		壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系				
		駒ヶ谷		西浦4丁目		西浦6丁目		広瀬		島泉		
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	1	7.6	1	7.6	1	7.4	1	7.5	1
48	味	異常でないこと	異常なし	5	異常なし	30	異常なし	5	異常なし	4	異常なし	4
49	臭気	異常でないこと	異常なし	5	異常なし	30	異常なし	5	異常なし	4	異常なし	4
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.37	30	0.33	30	0.35	30	0.57	30	0.56	30
-	水温	-	24.2	1	24.7	1	22.4	1	23.6	1	23.5	1
-	電気伝導率	-	25.0	1	26.0	1	26.0	1	19.9	1	20.5	1
検査機関		羽曳野市水道局										
採水機		羽曳野市水道局										
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										