

令和 3 年 8 月 分  
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.49	31	7.32	31	7.33	2	7.32	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	124	異常なし	124	異常なし	2	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	124	異常なし	124	異常なし	2	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.8	31	0.5	31	0.5	2	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	2	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.88	31	0.86	31	0.80	12	0.80	31		
-	水温	-	24.2	31	24.7	31	26.7	2	27.4	4		
-	電気伝導率	-	23.5	31	23.7	31	14.7	2	15.2	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷		西浦4丁目		西浦6丁目		広瀬		島泉	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	1	7.6	1	7.6	1	7.3	1	7.5	1
48	味	異常でないこと	異常なし	5	異常なし	31	異常なし	4	異常なし	5	異常なし	5
49	臭気	異常でないこと	異常なし	5	異常なし	31	異常なし	4	異常なし	5	異常なし	5
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	31	0.38	31	0.40	31	0.67	31	0.55	31
-	水温	-	29.9	1	29.3	1	27.3	1	30.1	1	28.0	1
-	電気伝導率	-	25.8	1	26.8	1	26.6	1	17.4	1	24.5	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機			羽曳野市水道局									
備考		平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)										