

毎 日 水 質 検 査 成 績 表 (令 和 3 年 度)

末端給水栓 (色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する項目)

系統	検査場所	検査項目(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均 最高 最低	測定回数	
壺井系	駒ヶ谷	色(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.32	0.32	0.37	0.41	0.38	0.42	0.42	0.40	0.34	0.40	0.41	0.42	0.38	365
			最高	0.38	0.39	0.40	0.48	0.47	0.47	0.47	0.44	0.43	0.43	0.42	0.49	0.49	
最低	0.23	0.24	0.27	0.32	0.29	0.38	0.39	0.36	0.30	0.35	0.40	0.38	0.23	0.23			
高区上部系	西浦4丁目	色(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.29	0.34	0.33	0.40	0.38	0.44	0.43	0.39	0.31	0.37	0.39	0.37	0.37	365
			最高	0.37	0.43	0.40	0.48	0.47	0.48	0.47	0.48	0.38	0.39	0.41	0.41	0.48	
最低	0.23	0.26	0.28	0.30	0.29	0.40	0.38	0.34	0.26	0.33	0.37	0.30	0.23	0.23			
高区下部系	西浦6丁目	色(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.31	0.33	0.35	0.39	0.40	0.49	0.47	0.41	0.35	0.40	0.38	0.36	0.39	365
			最高	0.35	0.39	0.40	0.43	0.49	0.54	0.56	0.46	0.44	0.46	0.41	0.40	0.56	
最低	0.26	0.26	0.29	0.29	0.34	0.44	0.42	0.38	0.31	0.35	0.36	0.32	0.26	0.26			
低区系(東地区)	広瀬	色(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.52	0.57	0.57	0.57	0.67	0.65	0.65	0.60	0.51	0.52	0.48	0.44	0.56	365
			最高	0.57	0.63	0.67	0.62	0.78	0.70	0.71	0.68	0.58	0.57	0.51	0.47	0.78	
最低	0.48	0.53	0.50	0.52	0.53	0.60	0.61	0.56	0.47	0.46	0.45	0.37	0.37	0.37			
低区系(西地区)	島泉	色(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り(異常の有無)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.51	0.56	0.56	0.59	0.55	0.68	0.60	0.57	0.49	0.51	0.51	0.48	0.55	365
			最高	0.53	0.62	0.62	0.65	0.64	0.71	0.68	0.68	0.61	0.57	0.56	0.55	0.71	
最低	0.48	0.51	0.49	0.54	0.47	0.58	0.53	0.48	0.44	0.47	0.47	0.43	0.43	0.43			
備考		<p>色、濁り及び消毒の効果(残留塩素)は配水モニターによる自動水質計器で連続測定した結果に基づいて記載しています。このうち色、濁りについては、色度及び濁度を水質基準に基づく数値により判断しており、色は色度が5度以下の場合に、濁りは濁度が2度以下の場合に、異常なしと記載しています。(ただし西浦4丁目は「外観の異常を確認し異常の有無」として記載しています)</p> <p>「消毒の残留効果に関する検査」を「残留塩素」として測定。</p> <p>「消毒の残留効果に関する検査」は、給水栓において遊離残留塩素0.1mg/L以上であること。</p>															