

令和3年10月分
日常水質検査成績書

採水場所			石川浄水場		壺井浄水場		伊賀受水場		西浦受水場			
			浄水		浄水		受水		受水			
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	31	7.40	31	7.38	4	7.41	4		
48	味	異常でないこと	異常なし	124	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	4		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	124	異常なし	124	異常なし	4	異常なし	4		
50	色度	5度以下	0.5未満	31	0.5未満	31	0.5未満	4	0.5未満	4		
51	濁度	2度以下	0.1未満	31	0.1未満	31	0.1未満	4	0.1未満	4		
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.76	31	0.75	31	0.79	31	0.78	31		
-	水温	-	21.1	31	21.7	31	23.6	4	22.7	4		
-	電気伝導率	-	26.4	31	25.5	31	19.3	4	17.4	4		
採水場所(給水)			壺井系		高区上部配水池系		高区下部配水池系		低区配水池系			
			駒ヶ谷		西浦4丁目		西浦6丁目		広瀬		島泉	
No.	検査項目	水質基準値	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	1	7.5	1	7.5	1	7.4	1	7.5	1
48	味	異常でないこと	異常なし	4	異常なし	31	異常なし	4	異常なし	4	異常なし	4
49	臭気	異常でないこと	異常なし	4	異常なし	31	異常なし	4	異常なし	4	異常なし	4
50	色度	5度以下	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1	0.5未満	1
51	濁度	2度以下	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1	0.1未満	1
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.42	31	0.43	31	0.47	31	0.65	31	0.60	31
-	水温	-	25.8	1	26.0	1	24.0	1	24.9	1	24.6	1
-	電気伝導率	-	25.0	1	25.7	1	25.7	1	21.7	1	21.7	1
検査機関			羽曳野市水道局									
採水機関			羽曳野市水道局									
備考			平均値は日平均値，回数は測定回数 単位：色度(度)，濁度(度)，残留塩素(mg/L)，水温(℃)，電気伝導率(mS/m)									