

各竣工書類の単位表記一覧

提出書類			表記単位	表記桁	表記方法		例		
日報	本管	管路延長		m	小数第3位	1mm単位でm表記	各配管材料の寸法を配布した寸法表等で確認して表記する NSφ100 合計123.456m		
		埋設位置	深さ	m	小数第2位	1cm単位でm表記	各測点の工事写真で確認できるスタッフの実測値を表記する	スタッフ実測値 72cm	表記 0.72m
	給水管	管路延長		m	小数第1位	10cm単位でm表記			
出来形管理 関係書類	出来形成果表	埋設位置	寄り	m	小数第2位	1cm単位でm表記	各測点の工事写真で確認できるスタッフの実測値を表記する	スタッフ実測値 79cm	表記 0.79m
			深さ	m	小数第2位	1cm単位でm表記	各測点の工事写真で確認できるスタッフの実測値を表記する	スタッフ実測値 72cm	表記 0.72m
		管路延長		m	小数第1位	10cm単位でm表記	日報:管路延長:最終合計値:小数第2位を切り捨て表記する	日報 123.456m	表記 123.4m
	竣工図	断面図	寄り	m	小数第2位	1cm単位でm表記	各測点の工事写真で確認できるスタッフの実測値を表記する	スタッフ実測値 79cm	表記 0.79m
			深さ	m	小数第2位	1cm単位でm表記	各測点の工事写真で確認できるスタッフの実測値を表記する	スタッフ実測値 72cm	表記 0.72m
		表題欄	管路延長	m	小数第1位	10cm単位でm表記	日報:管路延長:最終合計値:小数第2位を切り捨て表記する	日報 123.456m	表記 123.4m
		平面図	深さ	m	小数第1位	10cm単位でm表記	各測点及び深さの変わる場所:工事写真で確認できるスタッフの実測値を表記する	スタッフ実測値 72cm	表記 0.72m
		引き出し線 (旗上げ含む)	管路延長	m	小数第1位	10cm単位でm表記	寸法表等で確認した寸法の合計値を小数第2位で四捨五入し(カッコ書き)表記する	日報 12.345m	表記 (12.3m)

※竣工図の平面図にある各引出し線の管路延長合計は、部分的な四捨五入の関係により、表題欄に記載した日報の管路延長と異なることがある。
そのためH23年度より、竣工図の平面図では、引出し線に書く管路延長は、(カッコ)書きとすること。